



CERTIFICATO DI COLLAUDO PER GENERATORE SINCRONO
TEST CERTIFICATE FOR SYNCHRONOUS ALTERNATOR

DATI DEL GENERATORE **TIPO** PRO18M E/4
RATED DATA **TYPE**

TENSIONE VOLTAGE	CORRENTE CURRENT	Cos fi P.F.	kW	kVA	V exc	Aexc
400,0	63,0	0,1	3,2	43,6	38,4	2,6
398,0	0,0		0,0	0,0	12,0	0,8

RIGIDITA' DIELETTRICA : HIGH POTENTIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLLO PROTEZIONI : PROTECTION CONTROL	<input checked="" type="checkbox"/>
RESISTENZA DI ISOLAMENTO : INSULATION RESISTANCE	<input checked="" type="checkbox"/>		

N° 
1602100029


E1X18F2NUXGH26

COLLAUDATORE : boseggia
TESTER

DATA : 10/02/2016 **SIGLA :** _____
DATE SIGN



Viale del Lavoro, 30 - 37040 Arcole (VR) ITALY
 Tel. +39 045 7639201 / Fax +39 045 7639202
 e-mail: info@linzelectric.com
 web site: www.linzelectric.com



DATE 02/2016

TYPE PRO18M E/4		Nr. 1602100029		Cod. E1X18F2NUXGH26	
kVA 42	(50 Hz) - kVA 50.4	(60 Hz) (S1)	PH. 3	cos φ 0.8	Ins.cl. H
R.P.M 1500/1800	IP 23		Ambient Temperature 40		°C
V 115/200-230/400	50	Hz	V. 139/240-277/480	60	Hz
A 210/121-105/60.5	Connection Δ Δ/ΥΥ - Δ/Υ 12T				
Exc. Vdc 34.0	Adc 2.40	Regulator code HVR-30			
kg 206	J 0.419	D.E. bearing ----		N.D.E. bearing 6307-2RS-C3	

Alternatore autoregolato - Self regulated alternator EN 60034-1,
 EN 60204-1, EN 55014-1, EN 55011, 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE
MODELLO REGISTRATO - REGISTERED MODEL

MADE IN ITALY.